



ОБЩИНА КРИВОДОЛ ОБЛАСТ ВРАЦА

3060 гр. Криводол, ул. "Освобождение" № 13, тел. 09117 / 25-45, факс 09117/23-69, e-mail: krivodol@dir.bg

Изм. № 07-5/51

09.09.2016 год.

**ДО
ВСИЧКИ
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА**

ОТНОСНО: Постъпило искане за разяснение по Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци на Община Криводол"

Въпрос 1: Моля, Възложителят да поясни дали има конкретни изисквания за разделяне на обекта на етапи или обособяването на конкретните етапи на изпълнение следва да се предложи по преценка на участника.

Отговор на въпрос 1: Възложителят не поставя изисквания за разделяне обекта на етапи, организацията и обособяването на етапи на изпълнение на СМР са по преценка на участника.

Въпрос 2: Относно показателя за оценка T02 „Време за реакция" моля, Възложителят да посочи според неговите разбирания какъв е минималният срок за време на реакция, който ще бъде приет за реален и постижим при покриване на изискванията за осигурена достатъчна ресурсна обезпеченост.

Отговор на въпрос 2: Възложителят не определя минимален срок за време за реакция. Същият е по предложение на участника, като следва да бъде съобразен с техническия производствен капацитет на ключовите експерти и човешкия ресурс, описани в техническото предложение.

Въпрос 3: В тръжната документация в изискванията за показател T02 е записано, че участник ще бъде декласиран при подаване на „време за реакция", което не съответства на разполагаемия ресурс на участника и явно не съответства на техническия производствен капацитет на ключовите експерти и човешкия ресурс. Моля, Възложителят ясно да дефинира, при условие на покрити минималните изисквания за ресурсна обезпеченост на обекта (осигурени ключови експерти, механизация и необходимите съгласно графика за изпълнение ресурси) и при неизвестен вид и обем/количество на проявен евентуален дефект, как ще бъде установено изискваното съответствие, за да не дисквалифициран участник при посочване на срока по показател за „време за реакция".

Отговор на въпрос 3: В одобрената от възложителя документация е посочено, че под «време за реакция» се разбира времевият интервал между получаването на сигнала за наличие на дефект до явяването на мястото за отстраняване на дефекта с необходимото техническо оборудване, персонал, резервни части и документация. Участникът следва да съобрази предложеното от него време за реакция с ресурсите, с

които разполага – техническо оборудване, човешки ресурс. В правомощията на помощния орган на възложителя е преценката на съответствието на предложеното от участника време за реакция и неговата ресурсна обезпеченост.

Въпрос 4: В т. II-II Финансова оценка на офертата е записана следната формула:

$$FO_N = \frac{FO_{min}}{FO_N} \times 100,$$

Моля, Възложителят да поясни дали е допусната техническа грешка при изписването на означението за оценка на цената на конкретния участник и означението за цената на конкретния участник, тъй като при посочения в документацията запис математическата логика на формулата не е вярна.

Отговор на въпрос 4: Допусната е техническа грешка. Формулата за оценка следва да се чете по следния начин.

Финансовата оценка за всеки отделен участник в процедурата се извършва съгласно следната формула:

$$FO_N = \frac{FO_{min}}{FO_{N1}} \times 100,$$

където:

FO_N е финансовата оценка на предложението на участника N;

FO_{min} е най-ниската предложена от участник в процедурата цена (в лева, без ДДС);

FO_{N1} е предложената от участника N1 цена (в лева, без ДДС).

Максималната стойност на FO_N е 100 точки и се дава на участника, предложил най-ниска цена.

Комплексната оценка се изчислява за всеки отделен участник по следния начин: $KO_N = TO_N \times 0,50 + FO_N \times 0,50$

Въпрос 5: На стр. 000053 а изискванията към линейния график е записано, графикът да се представи по дни. Моля, Възложителят да поясни в работни или календарни дни следва да се изготви графика и сроковете, които се изписват в дни в работни или в календарни дни следва да бъдат записани.

Отговор на въпрос 5: на страница 000053 от одобрената от възложителя документация за участие е посочено:

Линеен календарен график за изпълнение на дейностите, съставляващи предмет на поръчката. Графикът се изготвя под формата на диаграма или еквивалентно, като се разработва за всички позиции по количествена сметка по дни. В общия или отделен график /по преценка на участника/ се изготвя график на работната ръка по позиции по Количествена сметка и по дни и график на техническото оборудване и механизация по позиции по количествена сметка и по дни.

Графикът се изготвя в условни или точни календарни дни, съобразно програмният продукт на участника. Ако програмният продукт позволява посочването единствено на точни календарни дни, точните календарни дни не обвързват по никакъв начин нито участника, нито Възложителя.

Сроковете , които се изписват в дни се посочват в календарни дни.

Въпрос 6: Тъй като общият срок за строителство на обекта е до 48 месеца, моля Възложителят да поясни при показване на графичната част изисква ли се календарът да бъде показан в дни или е допустимо да се представи в по-компактен вид, като се округни и представи в седмици, деседневки или др по преценка на участника, но ясно показващ заложения срок в дни.

Отговор на въпрос 6: Графикът се изготвя в условни или точни календарни дни, съобразно програмният продукт на участника. Ако програмният продукт позволява посочването единствено на точни календарни дни, точните календарни дни не обвързват по никакъв начин нито участника, нито Възложителя.

Въпрос 7: Моля, Възложителят да посочи индикативна дата за започване на строителството по която да бъде определен конкретните срокове и дати за започване на биологичната рекултивация, в случай, че се изисква биологичната и техническата рекултивация да бъдат показани на един график. Предвид, че биологичната рекултивация се изпълнява в точно определен в проекта времеви интервал (конкретни месеци) индикативната дата е необходима за коректното определяне на срока за изпълнение на дейностите по биологичната рекултивация.

Отговор на въпрос 7: Индикативните дати за започване на техническата и биологичната рекултивация са по предложение на участника и трябва да бъдат съобразени със срока за изпълнение на обществената поръчка.

Въпрос 8: В изискванията на тръжната документация, стр. 000054, е посочено, че срокът за изпълнение на строителството трябва да съответства на „графика по т. 3 и на другите изисквания, съдържащи се в настоящата документация. Моля, Възложителят да потвърди, че е допусната техническа грешка при запис и т. 3 следва да се чете т. 2.

Отговор на въпрос 8: Допусната техническа грешка при запис - т. 3 следва да се чете т. 2.

Въпрос 9: Относно приложените КСС - Моля, да уточните **Стоманобетонения** пръстен Ф1000 с **капак** за Газовия кладенец във вертикалната част с каква височина е?

Отговор на въпрос 9: Височината на **Стоманобетонения** пръстен Ф1000 с капак е 600 или 700, в зависимост от предложението на участника.

Въпрос 10: Моля, за разяснение какъв диаметър е хоризонталната част на газовия кладенец, тъй като в КСС има доставка на HDPE тръби ф90 и монтаж на HDPE тръби ф125, а в типовия детайл е тръба DN160.

Отговор на въпрос 10: Хоризонталните HDPE тръби са с **ф90** и не се налага корекция на КСС. В типовия детайл и монтажа на HDPE тръби диаметърът е грешен.

С уважение:

Петър Данчев

Кмет на Община Криводол

