

ОБЯВА

СТЕФАН ДИМИТРОВ АПОСТОЛОВ от гр.София, район Илинден, ул.“Цар Симеон“ 330 в качеството си на Представител на “ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ,, АД

(име на инвеститора/физическо или юридическо лице)

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии (обн. ДВ бр. 25/2003 г.)

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение

„Подмяна на кабел Ср.Н от ТП“Свежест“ до ТП“БДЖ“ гр.Криводол
находящ се в: Имот №500.9660 по регулатационния план на гр.Криводол

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в РИОСВ - Монтана, ул. „Юлиус Ирасек“ № 4, гр. Монтана, пощенски код 3400.

Резюме на предложението:

С реализиране на настоящия проект ще се подмени съществуващия кабел от ТП“Свежест“ до съществуващия кабел в експлоатация /III 7-пресечна за новото и старото трасе/за ТП“БДЖ“ в гр.Криводол.

Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение:

В имота няма други одобрени обекти.

Местоположение на площадката;

Кабелното трасе от ТП‘Свежест“ до пресичане е трасето на съществуващия кабел /III 7/c избрано при отчитане па следните фактори: -съществуващия кабел захранва ТП“Свежест“ преминава през няколко частни имота.

-съобразяване със всички налични подземни комуникации.

-трасето да минава само по уличната регулация и засяга само частния имот, в който е построен ТП.

-избягване на участъци с агресивни среди.

Единия край на кабела - се присъединява към у-ба Ср.Н на ТП“Свежест“, а другия се съединява към съществуващия кабел-/същия тип и размер/ чрез муфа.Съществуващия кабел от III-7 до ТП“Свежест“ излиза от употреба.

Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията, предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови:

Ще се използват земни маси за подравняване на площадката (при необходимост).

Вода за производствени нужди не е необходима.

Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждания за тяхното третиране:

По време на експлоатацията няма да се формират битови отпадъци.

Тип и начин на третиране на отпадъчните води:

По време на строителството и експлоатацията не се отделят битови отпадъчни води.