



ОБЩИНА КРИВОДОЛ ОБЛАСТ ВРАЦА

3060 Криводол, ул. "Освобождение" № 13, тел. 09117 / 25-45, 25-26, факс 09117/23-69, e-mail: krivodol@dir.bg
Изх. № ОП-4 (д..)

29.05.2014 год.

До
Всички закупили документация
към 29.05.2014 год.

Относно: Запитване по документацията за участие в открита процедура по реда на чл.14, ал.1, т.1 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на строително-монтажните работи при изпълнение на проект „Корекция на река Лева в регулационните граници на гр. Криводол до вливането ѝ в р. Ботуня – от км. 0+000 до км. 2+000 - горен участък от км. 1+150 до км. 2+000” – ОП-4/2014 с уникален номер в АОП: 600793

Въпрос №1: В образец „Приложение №14а към Предлаганата цена“ в забележка е указано видовете СМР да бъдат подредени, съгласно КСС, част от документацията за участие. Количествените сметки, които са приложени към документацията на стр. 000055 и в проекта по част „Хидротехническа“ (файл: 01_Част_Хидротехническа_a.pdf) има разминаване в предвидените дейности. Моля за разяснение по коя от двете количествени сметки да бъде изготвен образец №14а.

Отговор на Въпрос №1: Проектът към документацията е за целия участък от км. 0+000 до км. 2+000 - горен участък от км. 1+150 до км. 2+000. Настоящата обществена поръчка обхваща корекция на река Лева в регулационните граници на гр. Криводол до вливането ѝ в р. Ботуня от км. 1+150 до км. 1+465. Образец №14а се изготвя по количествената сметка представена в документацията (стр.000055).

Въпрос №2: В обявлението за обществена поръчка РАЗДЕЛ III.2.3) **Технически възможности в т.2.4**, Възложителят е посочил, че участникът трябва да разполага с Ключов експерт – Специалист по здравословни и безопасни условия на труд – строителен инженер с образователна степен „Магистър“. **Ще приемете ли специалистът по здравословни и безопасни условия на труд да е Архитект с образователна степен „Магистър“?**

Отговор на Въпрос №2: Да, Възложителят ще приеме за допустим експерт – Архитект с образователна степен Магистър.

Въпрос №3: Има ли максимална и минимална едрина на едроломния камък за облицовка на брега, защото съгласно проекта, трябва да е с максимална едрина 250 мм?

Отговор на Въпрос №3: Да, едроломния камък трябва да е в границите 150-250 мм.

Въпрос №4: Според зададените изисквания е необходимо да се разполага с комбиниран багер с обем на кофата 0.6 м³. Възможно ли е използването на комбиниран багер с по-голям обем на кофата?

Отговор на Въпрос №4: Да, Възложителят ще приеме Участникът да разполага с Комбиниран багер с обем на кофата по-голям от 0,6 куб.м.

С уважение,
ПЕТЪР ДАНЧЕВ
Кмет на Община Криводол

